

Dostępny samorząd – granty

Raba Wyżna: 02.08.2023 r.

Znak: SG.041.2.2022

Zamawiający:

Gmina Raba Wyżna

34-721 Raba Wyżna 41

Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania pn.:

Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogłoszenie nr 2023-42332-168109 (nr w bazie konkurencyjności)

Pytanie numer 1, data wysłania 2023-08-01 14:55:32

1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi jedynie wymiana sygnalizatorów, a istniejące okablowanie pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Nie przewidujemy wymiany okablowania.

2. Czy okablowanie pod sygnalizatory należy dostosować do obecnych przepisów przeciwpożarowych (wymienić)?

Odpowiedź: Nie przewidujemy wymiany okablowania

3. Czy należy przewidzieć wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych?

Odpowiedź: Nie jest wymagane wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych

4. Czy przedmiot zamówienia, będzie podlegał odbiorowi Państwowej Straży Pożarnej?

Odpowiedź: Nie jest wymagane przeprowadzenie odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Poprawa dostępności w Gminie Raba Wyżna