



Nowy Sącz, dnia 13.01.2026 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KN.ZUZ.4210.943.2025.MD

**OBWIESZCZENIE
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19.11.2025 r. (data wpływu: 20.11.2025 r.), spółki Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, działającej przez pełnomocnika, uzupełniony przy piśmie z dnia 16.12.2025 r. (data wpływu: 23.12.2025 r.),

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody potoku Orawka w km 37+660 elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 13,1 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 3382/41 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
2. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+815 (lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 36+106) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 12,6 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działkach ewid. nr: 3324/4, 3324/9 i 644/12 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
3. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 1+135 (lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 36+106) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 5,6 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 645/1 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
4. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+231 (lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 38+260) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 4,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 710/1 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
5. prowadzenie przez wody potoku Orawka w km 38+564 elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 19,6 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 3382/41 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
6. prowadzenie przez wody potoku Orawka w km 39+850 elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 17,8 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości

- min. 1,5 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 3382/6 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
7. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+166 (lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 40+100) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 4,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 2335 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
 8. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+175 (lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 40+100) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 8,0 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 2339/3 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
 9. prowadzenie przez wody potoku Orawka w km 40+160 elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm² w rurze osłonowej RHDPEp Ø160 długości ok. 17,8 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 20,3 m pod dnem potoku, na działce ewid. nr 3382/15 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
 10. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Orawka elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia, na działkach ewid. nr: 541, 3382/41 i 564 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
- w związku z realizacją inwestycji pn.: *„Przebudowa sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV relacji GPZ Rabka p. 3 linia Raba Wyżna odgałęzienie do Spytkowic etap 4 (od pkt D do pkt E)”*.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Nadzoru Wodnego Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ (I piętro pok. nr 11A) w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Magdalena Serafin
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych
/Dokument podpisany elektronicznie/

Rozdzielnik do obwieszczenia - KN.ZUZ.4210.943.2025.MD

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (*e-Doręczenia*)
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
2. Urząd Gminy Raba Wyżna (*e-Doręczenia*)
34-721 Raba Wyżna 41
3. Tablica ogłoszeń: Zarząd Zlewni w Nowym Sączu/BIP
4. ZUZ a/a