



Nowy Sącz, dnia 10.02.2026 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**  
KN.ZUZ.4210.943.2025.MD

**O B W I E S Z C Z E N I E**  
**DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU**  
**PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.),

**zawiadamiam**, że została wydana decyzja z dnia 10.02.2026 r. znak: KN.ZUZ.4210.943.2025.MD, udzielająca spółce Tauron Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody potoku Orawka w km 37+660 (X: 5490658.37, Y: 7410661.66 - X: 5490671.33, Y: 7410663.86) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160, metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 13,1 m, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 681,08 m n.p.m.), na działce ewid. nr 3382/41 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
2. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+815 - lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 36+106 (X: 5490798.53, Y: 7410682.96 - X: 5490810.97, Y: 7410680.78) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160, metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 12,6 m, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 696,14 m n.p.m.), na działkach ewid. nr: 3324/4, 3324/9 i 644/12 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
3. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 1+135 - lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 36+106 (X: 5491070.42, Y: 7410755.14 - X: 5491070.12, Y: 7410760.74) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160, metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 5,6 m, metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 713,34 m n.p.m.), na działce ewid. nr 645/1 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
4. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+231 - lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 38+260 (X: 5491070.44, Y: 7410950.73 - X: 5491069.53, Y: 7410954.63) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160, metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 4,0 m, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 698,86 m n.p.m.), na działce ewid. nr 710/1 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
5. prowadzenie przez wody potoku Orawka w km 38+564 (X: 5491006.10, Y: 7411160.56 - X: 5491022.37, Y: 7411149.55) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160,

- metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 19,6 m, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 686,71 m n.p.m.), na działce ewid. nr 3382/41 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
6. prowadzenie przez wody potoku Orawka w km 39+850 (X: 5491430.32, Y: 7412107.20 - X: 5491413.13, Y: 7412110.44) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160, metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 17,8 m, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 699,03 m n.p.m.), na działce ewid. nr 3382/6 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
  7. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+166 - lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 40+100 (X: 5491616.33, Y: 7412306.65 - X: 5491617.32, Y: 7412310.53) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160, metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 4,0 m, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 706,20 m n.p.m.), na działce ewid. nr 2335 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
  8. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+175 - lewobrzeżnego dopływu potoku Orawka w km 40+100 (X: 5491604.49, Y: 7412358.10 - X: 5491602.89, Y: 7412365.92) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160, metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 8,0 m, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 706,66 m n.p.m.), na działce ewid. nr 2339/3 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
  9. prowadzenie przez wody potoku Orawka w km 40+160 (X: 5491299.55, Y: 7413169.94 - X: 5491316.86, Y: 7413180.55) elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm<sup>2</sup>, w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy Ø160, metodą przewiertu sterowanego o długości ok. 20,3 m, na głębokości min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzędnej ok. 716,26 m n.p.m.), na działce ewid. nr 3382/15 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
  10. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Orawka elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia, na działkach ewid. nr: 541, 3382/41 i 564 obr. 0004 Podsarnie, gm. Raba Wyżna,
- w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa sieci napowietrznej średniego napięcia 15kV relacji GPZ Rabka p. 3 linia Raba Wyżna odgałęzienie do Spytkowic etap 4 (od pkt D do pkt E)”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Nadzoru Wodnego Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ (pok. nr 11A) w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.**

**Z up. DYREKTORA**  
**Zarządu Zlewni w Nowym Sączu**  
(-)  
**Magdalena Serafin**  
**Główny Specjalista**  
**w Dziale Zgód Wodnoprawnych**  
**/Dokument podpisany elektronicznie/**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz  
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: [znowysacz@wody.gov.pl](mailto:znowysacz@wody.gov.pl)  
adres do e-Doręczeń: AE:PL-17122-53147-TSVIW-34

**Rozdzielnik do obwieszczenia - KN.ZUZ.4210.943.2025.MD**

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (*e-Doręczenia*)  
ul. Bolesława Wstydliviego 14, 34-400 Nowy Targ
2. Urząd Gminy Raba Wyżna (*e-Doręczenia*)  
34-721 Raba Wyżna 41
3. Tablica ogłoszeń: Zarząd Zlewni w Nowym Sączu/BIP
4. ZUZ a/a